



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-olesno>

Olesno, dnia 13 marca 2024 r.

HK.9020.2.2.2.2024.AK

Roczna ocena jakości wody (od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.) na pływalni krytej „Delfin” w Dobrodzieniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (j. t. Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (j. t. Dz. U. z 2022r., poz. 1230), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że:

1. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia tj. wodociągu publicznego w Dobrodzieniu i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294);
2. Pływanina wyposażona jest w dwie niecki basenowe oraz dwanaście natrysków, z których dokonano oceny jakości wody zgodnie z wymaganiem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach*.
3. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią w wyniku:
 - prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody,
 - systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie: pH, potencjału redox, chloru wolnego i związanego oraz temperatury.
4. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego:
 - zgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach*,

- zgodnie z wymaganym zakresem określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach*;
- zgodnie z ustalonym harmonogramem z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Oleśnie oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni;
- w laboratorium, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj. GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice;
- zgodnie z zakresem badań wykonywanych w laboratoriach, który obejmował: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C, *Legionella* sp., mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność;
- z zastosowaniem metodyk referencyjnych określonych w załączniku Nr 4 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach*;

5. Zarządca pływalni terminowo przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Oleśnie sprawozdania z badań jakości wody basenowej ze wskazaniem działań naprawczych w przypadku, gdy woda nie spełniała wymagań określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach*.

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody, w ramach kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez zarządzającego pływalnią oraz w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, na przestrzeni raportowanego okresu należy stwierdzić, że nie występowały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych.

W ocenianym okresie wystąpiły przekroczenia parametrów fizykochemicznych, tj. zbyt niski poziom chloru wolnego jak również niewielkie przekroczenia wartości azotanów w niecce małej. Zalecono częściową wymianę wody oraz przeprowadzenie badań kontrolnych. Ponowne wyniki badań przekroczeń nie wykazały. Stwierdzone wartości tych parametrów nie stanowią zagrożenia zdrowotnego dla osób kąpiących się.

Pływalnia kryta „Delfin” w Dobrodzieniu była nieczynna dla klientów w okresie od 22.12.2023 r. do 22.01.2024 r.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni krytej „Delfin” w Dobrodzieniu ul. Solna 5, w tym doprowadzana na pływalnię spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (j. t. Dz. U. z 2022 poz. 1230).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie mając na uwadze powyższą analizę stwierdza, że Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu, Plac Wolności 24, 46 – 380 Dobrodzień prowadził ocenę jakości wody na w/w pływalni zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej, informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Oleśnie

mgr inż. Izabela Pietrzak

Otrzymuje:

1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu, Plac Wolności 24, 46 – 380 Dobrodzień
2. a/a

Sporządziła:

Agnieszka Kapała tel. 34 358 26 73 (wew. 28)