



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-olesno>

Olesno, dn. 22 kwietnia 2024r.

HK.9020.2.2.3.2024.AK

**Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu
Plac Wolności 24
46-380 Dobrodzień**

Ocena jakości wody

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z dnia 18.03.2024r., nr 120/W/N/OK/24 i nr 121/W/N/OK/24 pobranych na pływalni krytej „Delfin” w Dobrodzieniu - niecka duża, niecka mała (protokół z pobierania próbek wody z dnia 18.03.2024r. nr HK.9020.2.2.3.2024.AK) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie stwierdza, że woda w nieckach pływalni **jest zdatna do kąpieli** i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1230) nie stwarza zagrożenia przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, dla osób kąpiących się.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie przeanalizował również parametry mierzone automatycznie w dniu pobierania próbki do badań przez zarządzającego pływalnią tj. poziom chloru wolnego, pH oraz potencjał redox i stwierdził:

- niski poziom redox w brodziku – 684 mV.

Potencjał redoks to istotny wskaźnik wody, który informuje nas o tym jaka jest jej zdolność do wchodzenia w reakcje chemiczne takie jak redukcja oraz utlenianie. W wodzie basenowej potencjał redoks ma szczególne znaczenie. Im wyższy jest redoks tym zdolność do utleniania większa, a co za tym idzie lepsze warunki do zabijania szkodliwych bakterii oraz drobnoustrojów. Trzeba pamiętać o tym, że potencjał jest ściśle związany z wartością pH. Zalecana wartość tego parametru dla zbadanej wartości pH (7,16) powinna wynosić min. 750 mV.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Oleśnie

mgr inż. Izabela Pietrzak

Załączniki (ePUAP):

1. Skan protokołu z pobierania próbek wody nr HK.9020.2.2.3.2024.AK
2. Skany sprawozdań z badań wody nr 120/W/N/OK/24 i nr 121/W/N/OK/24

Otrzymuje (ePUAP):

1. Adresat
2. a/a

Sporządziła:

Milena Donoso Nadeau tel. 34 358 26 73 (wew. 28)