

Aktualne wyniki badań z monitoringu jakości wody zestawiono poniżej:

JAKOŚĆ WODY DO PICIA
Dostarczana z ujęć PGKiM „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy
Woda podawana do sieci z ujęć i studni (I półrocze 2022 r.)

L.p.	Parametry i wskaźniki	Jednostki	Wartość dopuszczalna	SUW Opalenica	SUW Wojnowice	SUW Kopanki
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE						
1	Bakterie grupy coli	jkt / 100 ml	0,0	0	0	0
2	<i>Escherichia coli</i>	jkt / 100 ml	0,0	0	0	0
WSKAŹNIKI CHEMICZNE						
1	Amoniak	mg / l	0,50	0,096	0,06	0,06
2	Azotyny	mg / l	0,50	0,05	0,03	0,03
3	Azotany	mg / l	50,0	5	5	5
4	Żelazo	µg / l	200,0	50	40	50
5	Mangan	µg / l	50,0	40	17	1
WSKAŹNIKI FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE						
1	Mętność	NTU	1 akceptowalna i bez nieprawidłowych zmian	0,22	0,6	0,2
2	Barwa	mg Pt / l	15 akceptowalna i bez nieprawidłowych zmian	5	2,5	< 5
3	Zapach	TON	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny
4	pH	-	6,5 – 9,5	7,5	7,3	7,5
5	Przewodność (w 25°C)	µS / cm	2500	394	649	342