



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, 2 czerwca 2022 r.

ON-HK.9011.167.2022

**Ośrodek Sportu i Rekreacji
64-700 Czarnków ul. Nowa 8**

OCENA JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie sprawozdań z badań **prób wody przeznaczonej do kąpielii pobranych z odkrytej pływalni w Czarnkowie, ul. Nowa 8:**

nr 10495/ZL/22, wykonanych przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o., Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8, przeprowadzonych przez podmiot zarządzający pływalnią w ramach kontroli wewnętrznej. Próby zostały pobrane przez pracownika laboratorium CBiD w dniu 17.05.2022, w następujących punktach:

- niecka basenu dużego
- niecka basenu małego (z aerozolem),

stwierdza, że w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym, nie obejmującym zawartości chloroformu i THM-ów, woda w nieckach basenowych spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U z 2015 poz. 2016, z późn. zm.) i w związku z powyższym **orzeka o przydatności wody do kąpielii.**

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

AS

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8 | 64-700 Czarnków
Seksja/Oddział/seksja higieny komunalnej
tel. 67 2552240 | wew. 19
sekretariat@psse-czarnkow.pl | monitoring.wody@psse-czarnkow.pl
NIP 763-15-40-620 | REGON 570293360
BDO 000363554
www.gov.pl/web/psse-czarnkow
psseczarnkow/SkrytkaESP