



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, 20 lipca 2022 r.

ON-HK.9011.227.2022

**Ośrodek Sportu i Rekreacji
64-700 Czarnków ul. Nowa 8**

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do kąpieli z odkrytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie, ul. Nowa 8, nr sprawozdań z badań:

nr 14142/ZL/22, 14425/ZL/22, wykonanych przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o., Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8, przeprowadzonych przez podmiot zarządzający pływalnią w ramach kontroli wewnętrznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższych sprawozdań z badań prób wody pobranych przez pracownika laboratorium CBiD w dniu 28.06.2022, w następujących punktach odkrytej pływalni w Czarnkowie, ul. Nowa 8:

- niecka basenu dużego
- woda wprowadzona do niecki basenu dużego z systemu cyrkulacji
- niecka basenu małego (z aerozolem),
- woda wprowadzona do niecki basenu małego z systemu cyrkulacji

stwierdza, że w badanym zakresie mikrobiologicznym, woda w nieckach basenowych spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U z 2015 poz. 2016, z późn. zm.) i w związku z powyższym **orzeka o przydatności wody do kąpieli.**

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie informuje, że we wszystkich ww. próbach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości chloroformu, które w poszczególnych próbach wyniosło:

- niecka basenu dużego, zawartość chloroformu 0,079 mg/l
- woda wprowadzona do niecki basenu dużego z systemu cyrkulacji, zawartość chloroformu 0,092mg/l
- niecka basenu małego (z aerozolem), zawartość chloroformu 0,096 mg/l
- woda wprowadzona do niecki basenu małego z systemu cyrkulacji, zawartość chloroformu 0,095 mg/l

Wartość dopuszczalna dla chloroformu wynosi 0,03 mg/l.

W badanych próbach nie stwierdzono przekroczeń w zakresie sumy THM.

W związku z powyższym należy podjąć działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody pod względem fizykochemicznym do zgodnej z wymaganiami cytowanego powyżej

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8 | 64-700 Czarnków
Seksja/Oddział/seksja higieny komunalnej
tel. 67 2552240 | wew. 19
sekretariat@psse-czarnkow.pl | monitoring.wody@psse-czarnkow.pl
NIP 763-15-40-620 | REGON 570293360
BDO 000363554
www.gov.pl/web/psse-czarnkow
psseczarnkow/SkrytkaESP

rozporządzenia oraz poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie o czynionych staraniach w kierunku redukcji zawartości tego parametru w wodzie.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

AS