



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, 7 września 2022 r.

ON-HK.9011.311.2022

**Ośrodek Sportu i Rekreacji
64-700 Czarnków ul. Nowa 8**

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do kąpieli z odkrytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie, ul. Nowa 8, nr sprawozdania z badań:

nr 18849/ZL/22, 19070/ZL/22, wykonanych przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o., Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8, przeprowadzonych przez podmiot zarządzający pływalnią w ramach kontroli wewnętrznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższego sprawozdania z badań prób wody pobranych przez pracownika laboratorium CBiD w dniu 23.08.2022, w następujących punktach odkrytej pływalni w Czarnkowie, ul. Nowa 8:

- niecka basenu dużego, punkt nr 1
- niecka basenu dużego, punkt nr 2
- niecka basenu małego (z aerozolem), w tym w zakresie bakterii Legionella sp.
- woda wprowadzona do niecki basenu dużego z systemu cyrkulacji, w tym w zakresie bakterii Legionella sp.
- woda wprowadzona do niecki basenu małego z systemu cyrkulacji, w tym w zakresie bakterii Legionella sp.

stwierdza, że w badanym zakresie mikrobiologicznym, woda w nieckach basenowych oraz woda w systemie cyrkulacji, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U z 2015 poz. 2016, z późn. zm.) i w związku z powyższym **orzeka o przydatności wody do kąpieli**.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie informuje, że w dwóch, z czterech pobranych w dniu 26.07.2022 r. próbach, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości chloroformu, które wyniosło:

- niecka basenu małego (z aerozolem), zawartość chloroformu 0,076 mg/l,
- woda wprowadzona do niecki basenu małego z systemu cyrkulacji, zawartość chloroformu 0,075 mg/l

Tylko w próbach pobranych z niecki basenu dużego i z systemu cyrkulacji niecki basenu dużego nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnej zawartości chloroformu.

Wartość dopuszczalna dla chloroformu wynosi 0,03 mg/l.

W badanych próbach nie stwierdzono przekroczeń w zakresie sumy THM.

W związku z faktem, iż wykazane powyżej przekroczenia występowały podczas całego sezonu kąpielowego, należy przedsięwziąć działania w celu zapewnienia jakości wody pod względem fizykochemicznym zgodnej z wymaganiami cytowanego powyżej rozporządzenia oraz poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie o czynionych staraniach w kierunku redukcji zawartości tego parametru w wodzie.

Termin przedłożenia informacji do 30.11 2022 r.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

AS