

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 19416/ZL/25

wykonanych zgodnie ze zleceniem L.Dz. OSiR 032/V/2025/ZP/Z z dnia 28.05.2025

Nr zlecenia wg CBiD: 04/2025/03217

**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**  
**64-700 CZARNKÓW, ul. NOWA 8**

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 2.

**Sprawozdanie sporządził:**

mgr Sylwia Dyjas Inspektor ds. Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych

**Sprawozdanie autoryzował:**

**Zatwierdził:**

mgr Monika Mroccka Z-ca Dyrektora Ośrodka ds. Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych

Lędziny, dn. 09.07.2025

Strona 1/2

Załącznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r.

|                                                        |                                                                 |                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| CBIID sp. z o.o.                                       | Sprawozdanie z badań<br>Nr 19416/ZL/25<br><br>z dnia 09.07.2025 | Strona: 2<br><br>Stron: 2 |
| Załącznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r. |                                                                 |                           |

Nazwa klienta: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
64-700 CZARNKÓW, NOWA 8

Miejsce pobierania próbki: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków

Próbkę pobrał: Pracownik CBIID wg PN-ISO 5667-5:2017-10 / IR-73/10.2019, wyd. I z dnia 21.10.2019r. (S.j\*- A)

Data dostarczenia próbki: 02.07.2025  
Stan próbki Bez zastrzeżeń

Próbkę dostarczył: Pracownik CBIID

| Numer próbki                     |                             |                                       |           |                             |                       |                        | 13492/01/S/25                                       |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Data/godzina pobierania próbki   |                             |                                       |           |                             |                       |                        | 2025-07-02 10:40:00                                 |
| Miejsce pobierania próbki / opis |                             |                                       |           |                             |                       |                        | Kran na cyrkulacji / woda doprowadzana na pływalnię |
| Rodzaj próbki                    |                             |                                       |           |                             |                       |                        | Woda                                                |
| S.j.*                            | Parametr                    | Metoda badawcza/<br>Metoda oznaczenia | Jednostka | Zakres wykonania oznaczenia | Dopuszczalne wartości | Stwierdzenie zgodności | Wyniki badań / Niepewność                           |
| E                                | Chloroform (Trichlorometan) | PN-EN ISO 10301:2002 HS-GC-ECD        | [mg/l]    | 0.0010-0.80                 | 0.03                  | ZGODNY                 | 0.010<br>±0.002                                     |
| E                                | Suma THM                    | PN-EN ISO 10301:2002 z obliczeń       | [mg/l]    | > 0.0010                    | 0.1                   | ZGODNY                 | 0.010<br>±0.002                                     |

Suma THM wg Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1230) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach i oznacza sumę stężeń wyszczególnionych związków: trichlorometan, dichlorobromometan, dibromochlorometan, tribromometan.  
W sumowaniu składowa wyników poniżej zakresu oznaczalności traktowana jest jako wartość „0”

Data rozpoczęcia badań: 02.07.2025

Data zakończenia badań: 02.07.2025

Niepewność: niepewność rozszerzona pobierania i oznaczenia dla p=95% i współczynnika rozszerzenia k=2.

Dla rezultatów badania (przedstawionych jako > lub < ) niepewność rozszerzona dotyczy wartości niepewności dla dolnego/górnego zakresu pomiarowego metody

\* S.j. - symbol jakości metody badawczej: E - metoda akredytowana z zakresu elastycznego. Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego udostępniona jest na stronie internetowej CBIID,

Stwierdzenie zgodności przeprowadzono w odniesieniu do:

aktu prawnego Dz.U. 2015 poz. 2016 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1230).

Do stwierdzenia zgodności Laboratorium zastosowało zasadę podejmowania decyzji :

wg wytycznych ILAC-G8:09/2019: binarne -zasada prostej akceptacji ( pkt 4.2.1). Opis metod dostępny na stronie internetowej [www.cbiiid.pl](http://www.cbiiid.pl) w zakładce "do pobrania".

Decyzja zgodności/niezgodności badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, może być odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizację nadzorującą lub inną jednostkę dokonującą oceny zgodności. Stwierdzenie zgodności realizowane w odniesieniu do rezultatów przeprowadzono w ramach opinii i interpretacji.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczące miejsca i opisu próbki zostały uzyskane od klienta i mogą mieć wpływ na ważność wyników.

Według deklaracji Klienta wyniki będą wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Laboratorium oświadcza, że wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej(ych) próbki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Daty wykonania poszczególnych badań są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

\*KONIEC SPRAWOZDANIA\*