



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBACZOWIE**
ul. Mickiewicza 45
37-600 Lubaczów

"USŁUGI KOMUNALNE" Sp. z o.o.
w Horyńcu Zdroju

Wpłynęło dnia 18.10.2023
L. dz. 114/2023

18.10.23
9.10.23

Lubaczów, 2023-10-16

PSK.9020.36.9.2023MW

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.),
- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), oraz sprawozdania z badania wody Nr: POL.Ś.B.9052.1.88.2023 (punkt poboru: Hydrofornia w Dziewięcierzu) z dnia 12.10.2023 r.

stwierdza, że:

woda z wodociągu w Dziewięcierzu jest przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2023 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Lubaczowie została pobrana do badań próbka wody z sieci wodociągu w Dziewięcierzu w punkcie poboru: Hydrofornia w Dziewięcierzu.

Na podstawie sprawozdania z badania wody Nr: POL.Ś.B.9052.1.88.2023 z dnia 12.10.2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie stwierdza, że woda z wodociągu w Dziewięcierzu w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) - właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6–8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

W oparciu o art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) – **Wójt Gminy Horyniec-Zdrój jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.** Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie postanowił orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a§1 k.p.a.). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron decyzja staje się prawomocna i ostateczna (art. 127 a § 2 k.p.a.).
3. Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek niezwłocznego zawiadamiania w toku postępowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie o każdej zmianie adresu, pod rygorem pozostawienia pism w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia – w razie niemożności doręczenia (art. 41 § 1 i 2 Kpa).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lubaczowie
mgr inż. Tomasz Lichacz

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Usługi Komunalne” Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 28, 37-620 Horyniec-Zdrój;
2. Gmina Horyniec-Zdrój, Al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój;
3. A/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBACZOWIE
ul. Mickiewicza 45
37-600 Lubaczów

..... "USŁUGI KOMUNALNE" SP. Z O.O.
w Horyńcu Zdroju

Wpłynęło dnia 28.08.2023

..... 28.08.2023

Lubaczów, 2023-08-24

PSK.9020.36.8.2023

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537),
- § 3 ust. 1 pkt. 1 i 2, § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), oraz sprawozdania z badania wody Nr: SB/95751/08/2023 (punkt poboru: Dziewięcierz – Stacja Uzdatniania Wody) z dnia 07.08.2023 r.,

stwierdza, że:

woda z wodociągu w Dziewięcierzu jest przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę wodociągu – Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 28, 37-620 Horyniec Zdrój w dniu 01.08.2023 r. została pobrana do badań próbka wody z sieci wodociągu w Dziewięcierzu w punkcie poboru: Stacja Uzdatniania Wody.

Na podstawie sprawozdania z badania wody Nr: SB/95751/08/2023 z dnia 07.08.2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie stwierdza, że woda z wodociągu w Dziewięcierzu w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) - właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6–8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

W oparciu o art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537) – **Wójt Gminy Horyniec-Zdrój jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.** Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie postanowił orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a§1 k.p.a). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron decyzja staje się prawomocna i ostateczna (art. 127 a § 2 k.p.a.).
3. Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek niezwłocznego zawiadamiania w toku postępowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie o każdej zmianie adresu, pod rygorem pozostawienia pism w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia – w razie niemożności doręczenia (art. 41 § 1 i 2 Kpa).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lubaczowie
[Signature]
mgr inż. Tomasz Lichacz

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Usługi Komunalne” Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 28, 37-620 Horyniec-Zdrój;
2. Gmina Horyniec-Zdrój, Al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój;
3. A/a.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBACZOWIE**
ul. Mickiewicza 45
37-600 Lubaczów

"USŁUGI KOMUNALNE" sp. z o.o.
w Horyńcu Zdroju

Wpłynęło dnia 18.05.2023

L. dz. 507/2023

Lubaczów, 2023-05-16

PSK.9020.36.6.2023.MŻ

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537),
- § 3 ust. 1 pkt. 1 i 2, § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), oraz sprawozdania z badania wody Nr POL.Ś.B.9052.1.35.2023 (punkt poboru: Hydrofornia w Dziewięcierzu) z dnia 12.05.2023 r.,

stwierdza, że:

woda z wodociągu w Dziewięcierzu jest przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W dniu 09.05.2023 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Lubaczowie została pobrana do badania próbka wody z sieci wodociągu w Dziewięcierzu w punkcie poboru: Hydrofornia w Dziewięcierzu.

Na podstawie sprawozdania z badania wody Nr POL.Ś.B.9052.1.35.2023 z dnia 12.05.2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie stwierdza, że woda z wodociągu w Dziewięcierzu w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) - właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6–8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza:

1) przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

W oparciu o art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537) – **Wójt Gminy Horyniec-Zdrój jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.** Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie postanowił orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a§1 k.p.a.). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron decyzja staje się prawomocna i ostateczna (art. 127 a § 2 k.p.a.).
3. Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek niezwłocznego zawiadamiania w toku postępowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie o każdej zmianie adresu, pod rygorem pozostawienia pism w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia – w razie niemożności doręczenia (art. 41 § 1 i 2 Kpa).



Z up. PPIS w Lubaczowie
Kierownik Oddziału Nadzoru
Sanitarnego
E. Zolymiak
Elżbieta Zolymiak

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. 1 "Usługi Komunalne" Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 28, 37-620 Horyniec-Zdrój;
2. Gmina Horyniec-Zdrój, Al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój;
3. A/a.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBACZOWIE**
ul. Mickiewicza 45
37-600 Lubaczów

"USŁUGI KOMUNALNE" sp. z o.o.
w Horyńcu Zdroju

Wpłynęło dnia 15.03.2023

L. dz. 074/2023 *[signature]*

15.03.2023
P. Jankowiak

Lubaczów, 2023-03-14

PSK.9020.36.3.2023.MW

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.),
- § 3 ust. 1 pkt. 1 i 2, § 21 ust. 1 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

oraz sprawozdania z badania wody Nr POL.Ś.B.9052.2.43.2023 (punkt poboru: Hydrofornia w Dziewięcierzu) z dnia 10.03.2023r.,

stwierdza, że:

woda w wodociągu w Dziewięcierzu jest przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2023 r. została pobrana do badania próbka wody z sieci wodociągu w Dziewięcierzu w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę wodociągu – „Usługi Komunalne” Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 28, 37-620 Horyniec-Zdrój, w punkcie poboru: Hydrofornia w Dziewięcierzu.

Na podstawie sprawozdania z badania wody o Nr POL.Ś.B.9052.2.43.2023 z dnia 10.03.2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie stwierdza, że woda w wodociągu w Dziewięcierzu w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) - właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6–8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

W oparciu o art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.) – **Wójt Gminy Horyniec-Zdrój jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie postanowił orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a§1 k.p.a.). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron decyzja staje się prawomocna i ostateczna (art. 127 a § 2 k.p.a.).
3. Niewykonanie obowiązku(ów) w terminie ustalonym w decyzji spowoduje skierowanie do zobowiązanego upomnienia, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji zgodnie z art. 120, 121 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.). Koszty upomnienia i postępowania egzekucyjnego obciążają zobowiązanego.
4. Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek niezwłocznego zawiadamiania w toku postępowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie o każdej zmianie adresu, pod rygorem pozostawienia pism w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia – w razie niemożności doręczenia (art. 41 § 1 i 2 Kpa).
5. O sposobie wykonania nałożonych decyzją obowiązków należy niezwłocznie zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lubaczowie
mgr inż. Tomasz Lichacz

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Usługi Komunalne” Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 28, 37-620 Horyniec-Zdrój;
2. Gmina Horyniec-Zdrój, Al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój;
3. A/a.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr POL.Ś.B.9052.2.43.2023

Klient: „Usługi Komunalne” Sp. z o. o., ul. Zdrojowa 28, 37-620 Horyniec-Zdrój

Cel badań: stwierdzenie zgodności w obszarach regulowanych prawnie

Badany obiekt: próbka wody przeznaczonej do spożycia (wps)

Próbkę pobrał i dostarczył: pracownik PSSE w Lubaczowie

Podstawa badań: Umowa Nr POL.9052.4.7.2023 z dnia 03.01.2023 r.

Nazwa obiektu/urządzenia wodnego: Wodociąg w Dziewięcierzu
(1809PWOD0016)

Miejsce pobrania próbek: Hydrofornia w Dziewięcierzu (1809PPPPW0040)

Kod próbki: AW/56/S/23

Stan próbki w chwili przyjęcia: próbka przydatna do badania

Data pobrania/Data przyjęcia próbki do badań: 2023-03-07/2023-03-07

Data rozpoczęcia/Data zakończenia badania: 2023-03-07/2023-03-10

Uwagi i oznaczenia:

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki w zakresie ustalonym przez klienta.

Próbki wody pobrano zgodnie z metodami określonymi w normie PN-ISO 5667-5 i PN-EN ISO 19458 oraz instrukcją kontrolną IK/PP/SK/01/01, wyd. XII, data wydania 2021-01-20.

Do stwierdzenia zgodności z wymaganiami laboratorium zastosowało zasadę podejmowania decyzji w oparciu o pasmo ochronne i ryzyko związane z tą zasadą.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczące miejsca i opisu próbki zostały uzyskane od klienta.

1- wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2 – w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej nie może przekraczać 0,10 mg/l.

3 – zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk/ 1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

4 – dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk.

* - akceptowalny/a przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,

! - oznaczono wynik, który przekracza wartości dopuszczalne.



AB 722



Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych

Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone * - spełniające wymagania normy

Wyniki badań mikrobiologicznych – parametry grupy A

Wskaźnik, metodyka	Kod wskaźnika	Jednostka	Wartości dopuszczalne ¹	Wynik [niepewność]
Liczba <i>Escherichia coli</i> metoda FM PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	015a	jtk/100 ml	0	nie wykryto
Liczba bakterii grupy coli metoda FM PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	011a	jtk/100 ml	0 ⁴	nie wykryto
Ogólna liczba mikroorganizmów metoda płytek lanych, posiew wgłębny (temp. 22±2°C/68±4h), PN-EN ISO 6222:2004 [#]	025a	jtk/1 ml	bez nieprawidłowych zmian ³	2 [0;8]

„jtk” – jednostki tworzące kolonie, w przypadku wartości od 1 do 9 jtk, jako wynik podano oszacowaną liczbę w badanej objętości

Wyniki badań fizykochemicznych – parametry grupy A

Wskaźnik, metodyka	Kod wskaźnika	Jednostka	Wartości dopuszczalne ¹	Wynik ± niepewność
Barwa PN-EN ISO 7887:2012, p.7 +Ap1:2015	051b	mg Pt/l	pożądana wartość w wodzie w kranie konsumenta do 15 *	5
Mętność PN-EN ISO 7027-1: 2016-09	052a	NTU	zalecany zakres wartości do 1,0 *	0,83 ± 0,12
Odczyn PN-EN ISO 10523:2012 (temperatura pomiaru poniżej wyniku)	054a	pH	6,5 – 9,5	8,6 ± 0,1 (16,0 °C)
Przewodność elektryczna właściwa (w temp. 25°C) PN-EN 27888:1999 (korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury, temperatura pomiaru poniżej wyniku)	057a	μS/cm	2500	537 ± 5 (15,6 °C)
Zapach PB/OL/10 wg PN- EN 1622 [#]	061o	1	- *	akceptowalny
Smak PB/OL/10 wg PN- EN 1622 [#]	059o	1	- *	akceptowalny
Amonowy jon PN-C-04576-4:1994	181b	mg/l	0,50	0,21 ± 0,02
Azotyny PN-EN 26777:1999	111b	mg/l	0,50 ²	< 0,066 ± 0,02
Żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001 +Ap1:2016-06	170a	μg/l	200	< 40 ± 2

Niepewność rozszerzona analityczna (obejmująca analizy bez pobrania próbek) dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Pasma ochronne stanowi wartość niepewności rozszerzonej analizy przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95%.

Oznaczenia: „<”- oznacza wynik poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego metody,

„>”- oznacza wynik powyżej górnej granicy zakresu pomiarowego metody; „nb” – nie badano.

Wymagania: wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami: Dostarczona próbka wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym powyżej z uwzględnieniem pasma ochronnego. Ryzyko błędnej akceptacji wynosi poniżej 2,5 %.

Data sporządzenia sprawozdania: 2023 - 03 – 10

Otrzymują:

1. Klient - 1 egz.
2. a/a - 1 egz.

Koniec sprawozdania

Podpis osoby autoryzującej
PSSE Lubusz
Starszy Asystent
mgr Sławomir Petrykowski



AB 722



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr POL.Ś.9052.2.16.2023

Klient: „Usługi Komunalne” Sp. z o. o., ul. Zdrojowa 28, 37-620 Horyniec-Zdrój

Badany obiekt: próbka wody z ujęcia głębinowego (wug)

Próbkę pobrał i dostarczył: pracownik PSSE w Lubaczowie

Podstawa badań: Umowa Nr POL.9052.4.7.2023 z dnia 03.01.2023 r.

Nazwa obiektu/urządzenia wodnego: Wodociąg w Dziewięcierzu

(1809PWOD0016)

Miejsce pobrania próbki: Studnia S1 (1809PPPPW0109)

Kod próbki wody: AW/26/S/23

Stan próbki w chwili przyjęcia: próbka przydatna do badania

Data pobrania/Data przyjęcia próbki do badań: 2023-02-13/2023-02-13

Data rozpoczęcia/Data zakończenia badania: 2023-02-13/2023-02-14

Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych

Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone #- spełniające wymagania normy

Uwagi i oznaczenia:

Podane wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.

Sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczące miejsca i opisu próbki zostały uzyskane od klienta.

Podana niepewność rozszerzona wynika z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k = 2$, który dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności w przybliżeniu 95%, w oszacowanej niepewności nie uwzględniono etapu pobierania próbek.

Próbki wody pobrano zgodnie z metodami określonymi w normie PN-ISO 5667-5 oraz instrukcją kontrolną IK/PP/SK/01/01, wyd. XII, data wydania 2021-01-20.

Wyniki badań fizykochemicznych

Lp	Wskaźnik, metodyka	Kod	Jednostka	Wynik ± niepewność
1	Barwa PN-EN ISO 7887:2012, p.7 +Ap1:2015	051b	mg Pt/l	5
2	Mętność PN-EN ISO 7027-1: 2016-09	052a	NTU	1,43 ± 0,21
3	Odczyn PN-EN ISO 10523:2012 (temperatura pomiaru poniżej wyniku)	054a	pH	7,7 ± 0,1 (11,5 °C)
4	Przewodność elektryczna właściwa (w temp. 25°C) PN-EN 27888:1999 korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury (temperatura pomiaru poniżej wyniku)	057a	µS/cm	592 ± 6 (11,3 °C)
5	Zapach # PB/OL/10 wg PN- EN 1622	061o	1	akceptowalny
6	Amonowy jon PN-C-04576-4:1994	181b	mg/l	1,20 ± 0,08
7	Azotany PN-82/C-04576.08 ¹	110b	mg/l	1,2 ± 0,1
8	Azotyny PN-EN 26777:1999 powtarzalność metody osiągnięta w laboratorium wynosi 0,005 mg NO ₂ /l	111b	mg/l	< 0,066 ± 0,002
9	Mangan PN-92/C-04590.03 ¹	142b	mg/l	< 0,040 ± 0,007
10	Żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001 +Ap1:2016-06	170b	mg/l	< 0,040 ± 0,002

Uwaga: 1 – norma wycofana przez PKN; „nb” – nie badano;
„poniżej”, „<”- oznacza wynik poniżej granicy oznaczalności uzyskanej w laboratorium
„powyżej”, „>”- oznacza wynik powyżej granicy oznaczalności uzyskanej w laboratorium

Podstawa prawna:

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896).

Ocena zgodności z wymaganiami:

Próbka wody w badanym zakresie odpowiada III klasie jakości wód podziemnych.

Data sporządzenia sprawozdania: 2023-02-16

Podpis osoby autoryzującej

PSSE Lubaczów
Starszy Asystent
mgr Sławomir Petrykowski

Otrzymują:

1. Klient - 1 egz.
2. a/a - 1 egz

Koniec sprawozdania