



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBACZOWIE
ul. Mickiewicza 45
37-600 Lubaczów

"USŁUGI KOMUNALNE" sp. z o.o.
w Horyńcu Zdroju

Wpłynęło dnia 18.07.2022
L. dz. 734/2022 &

18.07.22
P. Piskun
▽

Lubaczów, dnia 14.07.2022 r.

PSK. 9020.35.8.2022.MŻ

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust.1, art. 36 ust 1. oraz art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021 r. poz. 195 z późn. zm.);
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.);
- art. 5 ust. 1 i 1a oraz art. 12 ust. 1 i 5, art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2028);
- § 6 pkt 1 lit. c, pkt 7, pkt 9 lit. b i c, § 21 ust. 1, pkt 3 ust. 3 pkt 1, ust. 5, 6, 8 i 9 § 26 ust 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294) oraz poz. 6 części C Tabeli 2 Załącznika Nr 1 do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia,

oraz na podstawie sprawozdań wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie z próbek wody pobranych z wodociągu sieciowego w Podemsczyźnie w ramach monitoringu nad jakością wody: Nr POL.Ś.B.9052.1.62.2022 z dnia 02.05.2022 r. (punkt poboru: Mieszkanie prywatne Podemsczyzna 1/1), POL.Ś.9052.2.41.2022 z dnia 06.06.2022 r. (SUW Podemsczyzna), POL.Ś.9052.2.49.2022 z dnia 27.06.2022 r. (Hydrofornia Puchacze), POL.Ś.9052.1.117.2022 z dnia 11.07.2022 r. (SUW w Podemsczyźnie), POL.Ś.B9052.2.52.2022 z dnia 01.07.2022 r. (Hydrofornia Puchacze),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

1. **stwierdza warunkową przydatność** wody do spożycia przez ludzi pod względem fizykochemicznym, dostarczanej przez wodociąg sieciowy w Podemsczyźnie z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości jonu amonowego,
2. **nakazuje** spółce: Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 28, 37-620 Horyniec-Zdrój:
 - 1) doprowadzić jakość wody z wodociągu sieciowego w Podemsczyźnie, w zakresie parametru wskaźnikowego tj. : **jonu amonowego** - do wartości zgodnej z parametrem wskaźnikowym określonym pod poz. 2 (jon amonu) części C Tabeli 2 Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (załącznik 1C tabela 2), w terminie do dnia **1 stycznia 2023 r.**

- 2) w okresie stwierdzonej warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi wartość przekroczonego parametru wskaźnikowego – jonu amonowego, nie może przekroczyć **2,0 mg/l**;
- 3) wykonywać badania wody w ramach prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody i przekazywać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie;
- 4) przedstawić Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lubaczowie plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Horyniec-Zdrój.

UZASADNIENIE

Sprawozdania z badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Usługi Komunalne sp. z o. o., 37-620 Horyniec-Zdrój z wodociągu sieciowego w Podemsczyźnie: Nr POL.Ś.B.9052.1.62.2022 z dnia 02.05.2022 r., oraz w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Lubaczowie POL.Ś.9052.2.41.2022 z dnia 06.06.2022 r., POL.Ś.9052.2.49.2022 z dnia 27.06.2022 r., POL.Ś.B.9052.1.117.2022 z dnia 11.07.2022 r., POL.Ś.9052.2.52.2022 z dnia 01.07.2022 r. wykazały przekroczenie parametru wskaźnikowego badanej wody w zakresie jonu amonowego jak niżej:

- w wodzie pobranej w dniu 26 kwietnia 2022 r. (sprawozdanie Nr POL.Ś.B.9052.1.62.2022 z dnia 02.05.2022 r.) przekroczona dopuszczalna wartość **jonu amonowego 1,56 mg/l**;
- w wodzie pobranej w dniu 1 czerwca 2022 r. (sprawozdanie Nr POL.Ś.9052.41.2022 z dnia 06.06.2022 r.) przekroczona dopuszczalna wartość **jonu amonowego 1,06 mg/l**;
- w wodzie pobranej w dniu 21 czerwca 2022 r. (sprawozdanie Nr POL.Ś.9052.2.49.2022 z dnia 27.06.2022 r.) przekroczona dopuszczalna wartość **jonu amonowego 1,03 mg/l**;
- w wodzie pobranej w dniu 4 lipca 2022 r. (sprawozdanie Nr POL.Ś.B.9052.1.117.2022 z dnia 11.07.2022 r.) przekroczona dopuszczalna wartość **jonu amonowego 1,02 mg/l**;
- w wodzie pobranej w dniu 29 czerwca 2022 r. (sprawozdanie Nr POL.Ś.9052.2.52.2022 z dnia 01.07.2022 r.) przekroczona dopuszczalna wartość **jonu amonowego 1,18 mg/l**;

W związku z powyższym, badana woda nie spełnia wymagań fizykochemicznych parametru wskaźnikowego **jonu amonowego** określonego pod poz. 2 części C Tabeli 2 Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, dopuszczalna wartość jonu amonowego wynosi **0,50 mg/l**.

W związku ze stwierdzeniem przekroczeń wskazanego wyżej parametru, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie w dniu 1 lipca 2022 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w tej sprawie, zobowiązując jednocześnie spółkę: Usługi Komunalne Sp. z o.o., Horyniec-Zdrój: do wypowiedzenia się w przedmiocie określenia zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody.

Strona w dniach 27.04.2022 r., 27.05.2022 r., 02.06.2022 r., oraz 24.06.2022 r., informowała Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, iż w celu wyeliminowania ww. przekroczenia podjęła działania naprawcze, mających na celu doprowadzenie jakości wody do