



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

W LUBACZOWIE
ul. Mickiewicza 45
37-600 Lubaczów

PSK.9020.32.7.2022.MW

"USŁUGI KOMUNALNE" sp. z o.o.
w Horyńcu Zdroju

Wpłynęło dnia 19.09.2022

L. dz. 910/2022

Lubaczów, 2022-09-14

19.09
p. Polak

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.),
- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.),
- § 3 ust. 1 pkt. 1 i 2, § 21 ust. 1 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

oraz sprawozdań z badań wody Nr: POL.Ś.B.9052.1.80.2022 (punkt poboru: Hydrofornia w Werchracie) z dnia 16.05.2022 r., POL.Ś.B.9052.1.140.2022 (punkt poboru: Werchrata – mieszkanie prywatne 6/1) z dnia 26.08.2022 r., POL.Ś.B.9052.2.71.2022 (punkt poboru: Werchrata – mieszkanie prywatne 6/1) z dnia 02.09.2022 r.,

stwierdza, że:

woda w wodociągu w Werchracie jest przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2022 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Lubaczowie została pobrana do badań próbka wody z sieci wodociągu w Werchracie w punkcie poboru: Hydrofornia w Werchracie.

W dniu 23 sierpnia i 1 września 2022 r. zostały pobrane do badań próbki wody z sieci wodociągu w Werchracie w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę wodociągu – „Usługi Komunalne” Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 28, 37-620 Horyniec-Zdrój w punkcie poboru: Werchrata – mieszkanie prywatne 6/1.

Na podstawie sprawozdań z badań wody Nr: POL.Ś.B.9052.1.80.2022 z dnia 16.05.2022 r., POL.Ś.B.9052.1.140.2022 z dnia 26.08.2022 r., POL.Ś.B.9052.2.71.2022 z dnia 02.09.2022 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie stwierdza, że woda w wodociągu w Werchracie w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) - właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6–8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań

przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza:

1) przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

W oparciu o art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.) – **Wójt Gminy w Horyńcu-Zdroju jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.** Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie postanowił orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a§1 k.p.a.). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron decyzja staje się prawomocna i ostateczna (art. 127 a § 2 k.p.a.).
3. Niewykonanie obowiązku(ów) w terminie ustalonym w decyzji spowoduje skierowanie do zobowiązanego upomnienia, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji zgodnie z art. 120, 121 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.). Koszty upomnienia i postępowania egzekucyjnego obciążają zobowiązanego.
4. Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia w toku postępowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie o każdej zmianie adresu, pod rygorem pozostawienia pism w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia – w razie niemożności doręczenia (art. 41 § 1 i 2 Kpa).
5. O sposobie wykonania nałożonych decyzją obowiązków należy niezwłocznie zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lubaczowie
[Signature]
mgr inż. Tomasz Lichacz

Otrzymują:

1. Usługi Komunalne sp. z o.o., 37-620 Horyniec-Zdrój – za zw. potw. odbioru
2. Gmina Horyniec-Zdrój, Al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój – za zw. potw. odbioru
3. A/a