

06.09.21  
9. Podpis

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LUBACZOWIE  
ODDZIAŁ LABORATORYJNY - PRACOWNIA BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH  
37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 45 tel. 16 6321528



AB 722



Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych

Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone<sup>#</sup> -spełniające wymagania normy

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr POL.Ś.9052.2.71.2022

Klient: Usługi Komunalne Sp. z o. o., ul. Zdrojowa 28, 37-620 Horyniec Zdrój

Cel badań: stwierdzenie zgodności w obszarach regulowanych prawnie

Badany obiekt: próbka wody przeznaczonej do spożycia (wps)

Próbkę pobrał i dostarczył: pracownik PSSE w Lubaczowie

Podstawa badań: Zlecenie z dnia 30.08.2022, L. dz. 1873

Nazwa obiektu/urządzenia wodnego: Usługi Komunalne Sp. z o. o., ul. Zdrojowa 28  
37-620 Horyniec Zdrój

Miejsce pobrania próbek: Mieszkanie prywatne Werchrata 6/1(1809PPPPW0045)

Kod próbki: AW/224/S/22

Stan próbki w chwili przyjęcia: próbka przydatna do badania

Data pobrania/Data przyjęcia próbki do badań: : 2022-09-01/2022-09-01

Data rozpoczęcia/Data zakończenia badania: 2022-09-01/2022-09-01

### Uwagi i oznaczenia:

Podane wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.

Sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczące miejsca i opisu próbki zostały uzyskane od klienta.

1- wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

\* - akceptowalny/a przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,

! - oznaczono wynik który przekracza zalecany zakres wartości uwzględniając pasmo ochronne.

### Wyniki badań fizykochemicznych – parametry grupy A

| Wskaźnik, metodyka                          | Kod wskaźnika | Jednostka | Wartości dopuszczalne <sup>1</sup> | Wynik ± niepewność |
|---------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------|--------------------|
| Żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001 +Ap1:2016-06 | 170a          | µg/l      | 200                                | < 40 ± 2           |
| Mętność PN-EN ISO 7027-1: 2016-09           | 052a          | NTU       | zalecany zakres wartości do 1,0 *  | 0,30 ± 0,04        |

Uwaga! W czasie przebiegu analizy nie zaobserwowano żadnych szczególnych zdarzeń oraz innych istotnych faktów dotyczących sposobu postępowania.

Niepewność rozszerzona analityczna (obejmująca analizy bez pobrania próbek) dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2.

Pasmo ochronne stanowi wartość niepewności rozszerzonej analizy przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95%.

jtk – jednostki tworzące kolonie, nb – nie badano.

**Wymagania:** wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

**Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:** Dostarczona próbka wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym powyżej z uwzględnieniem pasma ochronnego.

Ryzyko błędnej akceptacji wynosi 2,5 %.

Data sporządzenia sprawozdania: 2022-09-02

Otrzymują:

1. Klient - 1 egz.

2. a/a - 1 egz.

Koniec sprawozdania

Podpis osoby autoryzującej  
PSSE Lubaczów  
Starszy Asystent  
mgr Sławomir Petrykowski

