



POLCARGO
MEDYKA



AK 010

Medyka, 19.02.2025 r.

SPRAWOZDANIE Z INSPEKCJI NR 115/01/004/25

Przedmiot kontroli: WODA SUROWA

Zlecający: Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 28
37-620 Horyniec Zdrój

Zamówienie: z dnia 03.02.2025 r.

Nr zlecenia: 01/115/25

Zakres kontroli: pobranie próbek
badanie wody

Miejsce poboru: Ujęcie Wody – Puchacze – studnia S1 – zawór
czerpalny

Nr próbki 115/01/004/25 – próbka jednorazowa

Pobranie próbek: pobranie próbek przeprowadzono zgodnie z normą
PN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Data pobrania próbki: 10.02.2025 r.

**Data rozpoczęcia
i zakończenia badań:** 10.02.2025 r. – 13.02.2025 r.

Wyniki badań: przedstawiono w Sprawozdaniu z badań
nr 01/111/PŚ/LM/25 w załączeniu

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami w oparciu o zasady przyjęte w IC/POL/3.52 w 1 z dnia 2020-02-03 Załącznik nr 1- „zasada prostej akceptacji”, (poziom ryzyka związanego z przyjętą zasadą do 50 % w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji);
wyniki badań wody surowej nie spełniają wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U 2017 poz.2294).

POLCARGO-MEDYKA
Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów
w Obrocie Międzynarodowym
Spółka z o.o.
37-732 MEDYKA 161

mgr inż. Barbara Kopyt

Zastrzeżenie: Wyniki kontroli zamieszczone w niniejszym Sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do skontrolowanej partii towaru. Wyniki badań stanowią integralną część niniejszego Sprawozdania. Sprawozdanie niniejsze może być powielane tylko w całości. Wykorzystywanie lub powielanie fragmentów Sprawozdania wymaga pisemnej zgody Dyrektora POLCARGO-Medyka sp. z o.o.

37-732 Medyka 161, tel.: (016) 671 53 81, fax: (016) 671 53 82, e-mail: polcargo@polcargo-medyka.pl, www.polcargo-medyka.pl
NIP: 795-000-73-80, KRS: 0000129926, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Kapitał zakładowy: 135500 PLN
„POLCARGO-MEDYKA” RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW W OBROcie MIĘDZYNARODOWYM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ





POLCARGO
MEDYKA



Sprawozdanie z badań Nr: 01/111/PŚ/LM/25

LABORATORIUM CHEMICZNE I OCHRONY ŚRODOWISKA w MEDYCE

AB 914

tel. (0-16) 671-53-81 w. 35; fax (0-16) 671-53-82

Zleceniodawca ¹⁾ :		Dział Inspekcji i Ochrony Środowiska w Medyce			
Nr umowy/ zamówienia ¹⁾ :		01/SC/039/25/PŚ			
Zakres badań według umowy/ zamówienia nr ¹⁾ :		01/SC/039/25/PŚ		z dnia: 10.02.2025	
Data przyjęcia próbki przez LM:		10.02.2025		Strona: 1 Ilość stron: 1	
Data wykonania badań:		10 – 13.02.2025		Data sporządzenia sprawozdania: 18.02.2025	
Kod próbki w LM ¹⁾ :		115/01/004/25			
Numer próbki Zleceniodawcy ¹⁾ :		115/01/004/25			
Opis próbki ¹⁾ / Status próbki: Woda surowa / Próbką przydatną do badań.					
L p. / Badanie akredytowane / nieakredytowane (**)	Oznaczenie	Norma lub procedura badawcza	Jednostka miary	Wyniki (wartość wyniku ± niepewność pomiaru)	
1 X	pH	PN-EN ISO 10523:2012		7,8 ± 0,2	
2 X	Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25° C	PN-EN 27888:1999	µS/cm	372 ± 30	
3 X	Mangan	PN-92/C-04590.03 ²⁾	µg/l	161 ± 27	
4 X	Żelazo	PN-ISO 6332:2001 + Ap.1:2016-06	µg/l	526 ± 63	
5 X	Jon amonowy	PN-ISO 7150-1:2002	mg/l	1,43 ± 0,20	
6 X	Azotany	PN-82/C-04576/08 ²⁾	mg/l	<0,44	
7 X	Azotyny	PN-EN 26777:1999	mg/l	< 0,033	
8 X	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 pkt. 7 + Ap.1:2015	mg / l Pt	5 ± 1 Akceptowalny	
9 X	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	1,7 ± 0,2	
10	Zapach	PB/POL/5.66 wyd.3 z dnia 18.11.2019	TON	Nieakceptowalny	
Przedstawienie stwierdzenia zgodności: Wyniki analiz: pozycja: 1, 2, 6, 7, 8 – zgodna z wymaganiami zawartymi w RMZ z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 2294). pozycja: 3, 4, 5, 9, 10 – niezgodna z wymaganiami zawartymi w RMZ z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 2294). Stwierdzenie zgodności w oparciu o wymagania zawarte w IC/POL/3.52 wyd. 1 z dnia 03.02.2020 (załącznik nr 1 - „Zasada prostej akceptacji”, poziom ryzyka związanego z przyjętą zasadą wynosi do 50 % w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji). Uwagi: Wyniki badań odnoszą się do otrzymanej próbki; ¹⁾ dane dostarczone przez Klienta; ²⁾ – norma wycofana bez zastąpienia dostępna w zbiorach PKN; Próbka została dostarczona i przygotowana przez: pracownika Działu Inspekcji i Ochrony Środowiska w Medyce, pobrana w oparciu o wymagania normy PN-ISO 5667-5:2017-10 (AK 010). PEW – pomiar z automatyczną kompensacją temperatury. Zatwierdzenie PPIS w Przemysłu na wykonanie badań wody do spożycia PSK.9011.1.24.2024JP z dnia 12.06.2024. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości (*) Liczby po znaku= są niepewnościami rozszerzonymi wyrażonymi w jednostkach miary danego oznaczenia bez uwzględnienia etapu pobierania próbek. obliczonymi dla k=2, co odpowiada poziomowi ufności około 95 %. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody wyniku niepewności nie podaje się. (**) znak X oznacza badanie akredytowane, akredytacja Nr AB 914.					
Sporządził(a): mgr Monika Śmigielska			Autoryzował(a): KIEROWNIK LABORATORIUM CHEMICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA mgr inż. Joanna Kosiorek		
Sprawdził(a): mgr inż. Joanna Szacka					

--KONIEC SPRAWOZDANIA--