

**Wyniki badań wody uzdatnionej wykonane na zakładach uzdatniania wody oraz na sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Chocianów
w miesiącu IX/X 2023 r.**

Lp.	Parametr	Barwa	Mętność	Smak	Zapach	pH	Przewodność właściwa	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h na agarze z ekstraktem drożdżowym	Liczba bakterii Escherichia coli	Liczba bakterii grupy coli	
Dopuszczalne		Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1 NTU	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	6,5-9,5	2500	Bez nieprawidłowych zmian	0	0	
Jednostka		-	-	-	-	pH	µS/cm	j.t.k./1ml	j.t.k./100ml	j.t.k./100 ml	
Punkt poboru próbki do badań		Nr sprawozdania									
1.	ZUW Chocianów	22972/ZL/23 25602/ZL/23	5	0,51	<1	<1	7,8	130	8	0	0
2.	„MEDICUS” ul. 3-go Maja w Chocianowie	22965/ZL/23 17923/01/S/23	5	0,30	<1	<1	7,7	130	10	0	0
3.	Szkoła Podstawowa ul. Wesola w Chocianowie	22970/ZL/23 25604/ZL/23	5	0,49	<1	<1	7,7	130	150	0	0
4.	ZUW Brunów	22971/ZL/23	5	0,35	<1	<1	7,4	520	21	0	0
5.	Brunów 33A	22961/ZL/23	5	0,70	<1	<1	7,6	740	13	0	0
6.	ZUW Pogorzelska	22974/ZL/23	5	0,40	<1	<1	7,4	310	16	0	0
7.	Szkoła Podstawowa w Parchowie	22968/ZL/23	5	0,69	<1	<1	7,5	310	17	0	0
8.	Hydrofornia Trzebnice – Marynów	22962/ZL/23	5	0,36	<1	<1	7,5	590	28	0	0
9.	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	22969/ZL/23	5	0,62	<1	<1	7,4	600	92	0	0
10.	Raków 34	22966/ZL/23	5	0,35	<1	<1	7,5	590	20	0	0
11.	Jabłonów, studzienka wodomierzowa – woda zakupiona od PWiK w Przemkowie	22963/ZL/23	5	0,44	<1	<1	7,6	160	8	0	0

12.	Krzeczyn Mały, studzienka wodomierzowa – woda sprzedawana dla PGKGL w Księginicach	22964/ZL/23	5	0,35	<1	<1	7,4	520	19	0	0
13.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych – woda zakupiona od „Energetyka” Sp. z o. o. w Lubinie	22967/ZL/23 17922/01/S23	5	0,33	<1	<1	7,8	420	97	0	0

Lp.	Parametr	Żelazo ogólne	Mangan
Dopuszczalne		200	50
Warunkowa przydatność wody do spożycia określająca dopuszczalną wartość żelaza ogólnego		380	
Jednostka		µg/ l	µg/ l
Punkt poboru próbki do badań		Nr sprawozdania	
1.	ZUW Chocianów	22983/ZL/23	198,0
2.	„MEDICUS” ul. 3-go Maja w Chocianowie	22985/ZL/23	156,0
3.	Szkoła Podstawowa ul. Wesoła w Chocianowie	22984/ZL/23	161,0