

**Wyniki badań wody uzdatnionej wykonane na zakładach uzdatniania wody i hydroforni na terenie miasta i gminy Chocianów  
w miesiącu XII 2025 r.**

| Lp.                          | Parametr                        |                 | Barwa                                                      | Mętność                                                                                       | Smak                                                       | Zapach                                                     | pH      | Przewodność właściwa | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h na agarze z ekstraktem drożdżowym | Liczba bakterii Escherichia coli | Liczba bakterii grupy coli |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Dopuszczalne                 |                                 |                 | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1 NTU | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | 6,5-9,5 | 2500                 | Bez nieprawidłowych zmian                                                        | 0                                | 0                          |
| Jednostka                    |                                 |                 | -                                                          | -                                                                                             | -                                                          | -                                                          | pH      | µS/cm                | j.t.k./1ml                                                                       | j.t.k./100ml                     | j.t.k./100 ml              |
| Punkt poboru próbki do badań |                                 | Nr sprawozdania |                                                            |                                                                                               |                                                            |                                                            |         |                      |                                                                                  |                                  |                            |
| 1.                           | ZUW Chocianów                   | 36996/ZL/25     | 5                                                          | 0,95                                                                                          | <1                                                         | <1                                                         | 6,9     | 240                  | nie wykryto                                                                      | 0                                | 0                          |
| 2.                           | ZUW Brunów                      | 36999/ZL/25     | 5                                                          | 0,90                                                                                          | <1                                                         | <1                                                         | 7,2     | 610                  | nie wykryto                                                                      | 0                                | 0                          |
| 3.                           | ZUW Pogorzelska                 | 36997/ZL/25     | 5                                                          | 0,55                                                                                          | <1                                                         | <1                                                         | 7,2     | 380                  | 15                                                                               | 0                                | 0                          |
| 4.                           | Hydrofornia Trzebnice – Marynów | 38094/ZL/25     | 5                                                          | 0,80                                                                                          | <1                                                         | <1                                                         | 7,2     | 670                  | 15                                                                               | 0                                | 0                          |