

HK.9022.1.73.2022.NŚ

Tczew, dnia 28.11.2022r.

OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. jedn. Dz. U. 2021r. poz.195 ze zm.); § 22 ust 1 oraz ust 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego **Boroszewo**

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego **Boroszewo**

Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbek wody	Numer sprawozdania z badań	Rodzaj kontroli	Uwagi/ Przekroczone parametry
14.11.2022	Kran w budynku Boroszewo 53	706/KZ/2022 707/KZ/2022	KW ²⁾	Nie stwierdzono
14.11.2022	Kran w budynku Boroszewo 1A	708/KZ/2022 709/KZ/2022	KW ²⁾	Nie stwierdzono
14.11.2022	Kran w budynku Boroszewo 52	710/KZ/2022 711/KZ/2022	KW ²⁾	Nie stwierdzono
14.11.2022	Kran w budynku Wędkowy 12	712/KZ/2022	KW ²⁾	Nie stwierdzono
14.11.2022	Kran na wyjściu SUW Boroszewo	713/KZ/2022	KW ²⁾	Nie stwierdzono
14.11.2022	Kran w budynku Boroszewo 35	714/KZ/2022	KW ²⁾	Nie stwierdzono
24.11.2022	SUW Boroszewo - kurek z wodą uzdatnioną podawaną do sieci	402N/2022/LBŚ	PIS ¹⁾	Nie stwierdzono
24.11.2022	Kurek w piwnicy w bezpośrednim sąsiedztwie zegara głównego, budynek mieszkalny Boroszewo 35	403N/2022/LBŚ	PIS ¹⁾	Nie stwierdzono
24.11.2022	Kurek czerpalny na zewnątrz budynku mieszkalnego Wędkowy 6	404N/2022/LBŚ	PIS ¹⁾	Nie stwierdzono
24.11.2022	Kurek czerpalny na zewnątrz budynku mieszkalnego przy zegarze głównym, Boroszewo 52	405N/2022/LBŚ	PIS ¹⁾	Nie stwierdzono
24.11.2022	Kurek czerpalny w piwnicy za zegarem głównym, budynek mieszkalny Boroszewo 1A	406N/2022/LBŚ	PIS ¹⁾	Nie stwierdzono
24.11.2022	Kurek czerpalny w kuchni, budynek mieszkalny Wędkowy 12	407N/2022/LBŚ	PIS ¹⁾	Nie stwierdzono
24.11.2022	Kurek czerpalny w piwnicy za zegarem głównym, budynek mieszkalny Boroszewo 1	408N/2022/LBŚ	PIS ¹⁾	Nie stwierdzono

KW¹⁾ - kontrola wewnętrzna podmiotu zaopatrującego w wodę do spożycia

PIS²⁾ - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

Próbki pobranej wody do badania odpowiadają w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie wydał decyzję nr HK.9012.1.1.18.2022.NŚ z dnia 09.11.2022 r., zm. decyzją nr HK.9012.1.1.18.1.2022.NŚ z dnia 15.11.2022 r. i stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, przy zachowaniu dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli < 10 jtk/ 100ml do dnia 23.11.2022 r. w strefie zaopatrzenia w wodę z wodociągu publicznego Boroszewo.

W okresie trwania warunkowej przydatności wody do spożycia przedsiębiorstwo wodociągowe GTKom Sp. z o. o. przeprowadziło skuteczne działania naprawcze, co potwierdziły wyniki badań jakości wody przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego.

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badań jakości wody należało stwierdzić przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Boroszewo.

Wodociąg publiczny w miejscowości Boroszewo produkuje wodę w ilości ok. 338 m³ /d i zaopatruje w wodę do spożycia 905 osób.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują :

1. GTKom Sp. z o. o., ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew
2. Urząd Gminy Tczew
3. a/a

Do wiadomości :

1. Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Radca Prawny


Sławomir Holz
GD/GD/2677