



SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW BADAŃ

Nr 857s2017

Laboratorium SALUBRIS, ul Poznańska 2, 63-004 Tulce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl



AB 1127

Zleceniodawca

ZAKŁAD OBSŁUGI MIENIA SAMORZĄDOWEGO
64-420 Kwilcz, ul. Gumna 16

Nr zlecenia / umowy

25/2017 z dnia 20-01-2017

Informacje ogólne:

Monitoring kontrolny wody przeznaczonej do spożycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzją nr HK-420/0-33(6)/16 z dnia 09.08.2016 r.

Nr próbki	Identyfikacja punktu poboru	Rodzaj próbki	Stan próbki	Data pobrania	Data dostarczenia do Laboratorium	Data przeprowadzenia badań
1452/17	Lubosz SUW – kran za filtrami na wypływie na sieć	woda do spożycia	dobry	25.07.2017	25.07.2017	25–27.07.2017
1527/17	Lubosz SUW – kran za filtrami na wypływie na sieć	woda do spożycia	dobry	03.08.2017	03.08.2017	03-04.08.2017

Identyfikacja metod pobierania próbek:

PN-ISO 5667-5:2003, pobrane przez personel Laboratorium

Wyniki badań:

Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki			* Wartość dopuszczalna
			1452/17	1527/17		
Amonowy jon	PN-EN ISO 14911:2002	mg/l NH ₄	< 0,10	-		0,50
Azotyny	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	mg/l NO ₂	< 0,05	-		0,50
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012	mg/l Pt	5 akceptowalna	-		akceptowalna i bez nieprawidłowych zmian
Mętność	PN-EN ISO 7027:2003	NTU	< 0,10 akceptowalna	-		akceptowalna i bez nieprawidłowych zmian
Mangan	PN-ISO 8288:2002	mg/l Mn	0,108	0,035		0,050
Odczyn ⁶	PN-EN ISO 10523:2012	pH	7,2	-		6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa ⁶	PN-EN 27888:1999 automatyczna kompensacja do 25°C	μS/cm	518	-		2500
Twardość ogólna	PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009	mg/l CaCO ₃	262	-		60 – 500
Żelazo	PN-ISO 8288:2002	mg/l Fe	< 0,050	-		0,200
Smak ⁷	PN- EN 1622:2006, załącznik C	-	brak obcego smaku (smak akceptowalny)	-		akceptowalny
Zapach ⁷	PN- EN 1622:2006, załącznik C	-	brak obcego zapachu (zapach akceptowalny)	-		akceptowalny
Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	NPL / 100ml	0	-		0
Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	NPL / 100ml	0	-		0

* Wartość dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1989)

Sporządził:

DATA: 07.08.2017
Kierownik Laboratorium
dr Agnieszka Wichłacz

Autoryzował:

DATA: 07.08.2017
Z-ca Kierownika Laboratorium
dr Danuta Mickiewicz-Wichłacz

Uwagi:

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wyników badań.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
4. Wartość ze znakiem mniejszości „<” oznacza, że stężenie badanej substancji jest niższe niż granica oznaczalności w zastosowanej metodzie badawczej.
5. Niepewność wyniku badania (±) wyrażona jest niepewnością rozszerzoną dla przedziału ufności 95% i k=2.
6. W trakcie oznaczania pH i przewodności elektrycznej właściwej temperatura pomiaru próbki wynosiła: 20°C.
7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania próbki. Warunki środowiskowe nie miały negatywnego wpływu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, że woda jest akceptowalna pod względem smaku i zapachu.