



SALUBRIS SP. Z O.O. ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce

## SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW BADAŃ

Nr 1157s2022

Laboratorium SALUBRIS, ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce

tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl



AB 1127

| Zleceniodawca                                                                | Nr zlecenia / umowy         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ZAKŁAD OBSŁUGI MIENIA SAMORZĄDOWEGO Sp. z o.o.<br>64-420 Kwilcz ul. Gumna 16 | 6/2022 z dnia 11.01.2022 r. |

## Informacje ogólne:

Badanie sklarowanych wód z płukania filtrów na stacjach uzdatniania wody, pobierane z odстойników wód popłucznych.

| Nr próbki | Identyfikacja punktu pobierania | Rodzaj próbki  | Stan próbki | Data pobrania | Data dostarczenia do Laboratorium | Data przeprowadzenia badań |
|-----------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 2085/22   | Kwilcz SUW                      | wody popłuczne | odpowiedni  | 29.08.2022    | 29.08.2022                        | 29-31.08.2022              |
| 2086/22   | Daleszynek SUW                  | wody popłuczne | odpowiedni  | 29.08.2022    | 29.08.2022                        | 29-31.08.2022              |
| 2087/22   | Mechnacz SUW                    | wody popłuczne | odpowiedni  | 29.08.2022    | 29.08.2022                        | 29-31.08.2022              |
| 2088/22   | Mościewo SUW                    | wody popłuczne | odpowiedni  | 29.08.2022    | 29.08.2022                        | 29-31.08.2022              |
| 2089/22   | Dąbrowa Nowa SUW                | wody popłuczne | odpowiedni  | 29.08.2022    | 29.08.2022                        | 29-31.08.2022              |
| 2090/22   | Kurnatowice SUW                 | wody popłuczne | odpowiedni  | 29.08.2022    | 29.08.2022                        | 29-31.08.2022              |
| 2091/22   | Wituchowo SUW                   | wody popłuczne | odpowiedni  | 29.08.2022    | 29.08.2022                        | 29-31.08.2022              |
| 2092/22   | Lubosz SUW                      | wody popłuczne | odpowiedni  | 29.08.2022    | 29.08.2022                        | 29-31.08.2022              |

## Identyfikacja metod pobierania próbek:

PN-ISO 5667-10:1997, pobrane przez personel Laboratorium metodą manualną.

## Wyniki badań:

| Parametr         | Metoda badawcza         | Jednostka | Nr próbki  |                |              |
|------------------|-------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
|                  |                         |           | 2085/22    | 2086/22        | 2087/22      |
|                  |                         |           | Kwilcz SUW | Daleszynek SUW | Mechnacz SUW |
| Zawiesina ogólna | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | mg/l      | 7,0        | 6,6            | 7,3          |
| Żelazo ogólne    | PN-EN ISO 11885:2009    | mg/l Fe   | 0,185      | 0,150          | 0,180        |

| Parametr         | Metoda badawcza         | Jednostka | Nr próbki    |                  |                 |
|------------------|-------------------------|-----------|--------------|------------------|-----------------|
|                  |                         |           | 2088/22      | 2089/22          | 2090/22         |
|                  |                         |           | Mościewo SUW | Dąbrowa Nowa SUW | Kurnatowice SUW |
| Zawiesina ogólna | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | mg/l      | 6,8          | 5,5              | 9,5             |
| Żelazo ogólne    | PN-EN ISO 11885:2009    | mg/l Fe   | 0,140        | 0,096            | 0,220           |

| Parametr         | Metoda badawcza         | Jednostka | Nr próbki     |            |  |
|------------------|-------------------------|-----------|---------------|------------|--|
|                  |                         |           | 2091/22       | 2092/22    |  |
|                  |                         |           | Wituchowo SUW | Lubosz SUW |  |
| Zawiesina ogólna | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | mg/l      | 8,2           | 9,5        |  |
| Żelazo ogólne    | PN-EN ISO 11885:2009    | mg/l Fe   | 0,160         | 0,244      |  |



SALUBRIS SP. Z O.O. ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce

## SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW BADAŃ

Nr 1157s2022

Laboratorium SALUBRIS, ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce

tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl



AB 1127

### Uwagi:

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wyników badań.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
4. Wartość ze znakiem mniejszości „<” oznacza, że wartość oznaczona jest niższa niż granica oznaczalności w zastosowanej metodzie badawczej.
5. Zawiesinę ogólną oznaczono z użyciem sączków z włókna szklanego ProWeigh Filters śr. 47mm firmy Environmental Express Lot#64108010092-R2.  
Norma PN-ISO 5667-10:1997 została wycofana przez PKN w dn. 9.11.2021 r. Laboratorium wystąpi z wnioskiem o uaktualnienie zakresu akredytacji na następnej ocenie PCA.

Data utworzenia sprawozdania 01.09.2022

Autoryzował:

Z-ca Kierownika Laboratorium

  
dr Danuta Michalska-Wichacz

- koniec sprawozdania -